

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»
656049, Барнаул, пер. Радищева, 50
8 (3852) 35-39-93, 50-30-40; e-mail: mail@altege.ru
ИНН / КПП 2225068322 / 222501001
ОКПО 77068637 ОГРН 1052202282494
Место осуществления деятельности:
656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул,
пер. Радищева, д. 50

Уникальный номер записи органа инспекции
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710035

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
«24» апреля 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного врача,
руководитель Органа инспекции
(должность)

ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Алтайском
крае»



Н.Е. Солдатова

(подпись)

(расшифровка)

« 26 » марта 2025 г.

м.п.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ на лицензируемые виды деятельности, проектную документацию № 05/484

г. Барнаул
(место составления)

«25» марта 2025 г.
(дата составления)

Экспертное заключение подготовлено врачом по общей гигиене, экспертом Казанцевой Дарьей Сергеевной, уникальный номер реестровой записи об аккредитации 7724 031862762, место проведения аккредитации специалиста ФГБОУ ДПО РМАНПО МИНЗДРАВА РОССИИ 23.04.2024 г. действителен в течении 5 лет.

На основании заявления № 484 от 20.03.2025 г. от МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ Г.БАРНАУЛА" (МБУК "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ Г.БАРНАУЛА"), 656050, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БАРНАУЛ, УЛ. АНТОНА ПЕТРОВА, Д. 146А; ИНН 2223044799, ОГРН 1032202074519.

Наименование объекта инспекции, фактический адрес: инспекция продукции: помещения/здания общественного назначения лагеря с дневным пребыванием, используемое для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, функционирующего на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры г. Барнаула», Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Антона Петрова, д. 146а.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 2
	Страниц: 14
Экспертное заключение на лицензируемые виды деятельности, проектную документацию	Издание: 6
Ф 02-201	Дата введения: Утвержден приказом от 06.12.2024 № 805

Цель инспекции: оценка соответствия объекта инспекции санитарно – эпидемиологическим требованиям.

Перечень документов, на основании которых проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза:

1. Акт обследования объекта от 21.03.2025 № 05/484/АКТ.
2. Выписка из ЕГРЮЛ ЮЭ9965-25-38219081 от 19.03.2025.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 07.06.2006г.
4. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 12.04.2024г. № КУВИ -001/2024-104244573.
5. Приказ № 29 от 19.03.2025г. Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры г. Барнаула» об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2025 года.
6. Штатное расписание профильного лагеря дневного пребывания детей Творческая смена «АРТ- продленка 2025» (1 и 2 смены) от 19.03.2025, утвержденное директором МБУК «ДК г. Барнаула».
7. Протокол лабораторных испытаний № 22-01/13473-25 от 21.03.2025 г., выдан ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» (ROCC RU.0001.510262).
8. Протокол № 13815 от 23.04.2024г. измерений параметров световой среды, выдан ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» (ROCC RU.0001.510262).
9. Копия договора поставки питьевой воды, расфасованной в емкости № 54948 от 09.01.2025 г. с ООО «Варуна».
10. Копия устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры г. Барнаула», утвержденная приказом № 34 от 30.03.2018г. председателем комитета по культуре города Барнаула.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 3
	Страниц: 14
Экспертное заключение на лицензируемые виды деятельности, проектную документацию	Издание: 6
Ф 02-201	Дата введения: Утвержден приказом от 06.12.2024 № 805

11. Копия договора № 250477-ДЗ возмездного оказания услуг от 09.01.2025 г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» о проведении дезинсекционных, дезинфекционных и дератизационных мероприятий.

12. Копия договора № 03Л/09/013872 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 22.01.2025 года с ООО «ЭКОСОЮЗ».

Перечень нормативных документов, на соответствие которым проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза начата	«20» марта 2025
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза окончена	«25» марта 2025

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы
УСТАНОВЛЕНО:

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 4
	Страниц: 14
Экспертное заключение на лицензируемые виды деятельности, проектную документацию	Издание: 6
Ф 02-201	Дата введения: Утвержден приказом от 06.12.2024 № 805

Вид деятельности – деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления (с дневным пребыванием).

Учреждение расположено на базе: Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры г. Барнаула» (функционирующего образовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, учреждения дополнительного образования, спортивного сооружения, центра социальной реабилитации).

Режим функционирования: летнее.

Планируемая дата заезда: 02.06.2025г.

Период функционирования: с 02.06.2025г. по 11.06.2025г. и с 30.06.2025г. по 11.07.2025г.

Продолжительность смены: 10 календарных дней.

Запланированное количество детей в смену (всего путевок): 140 человек.

Режим пребывания детей с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Учреждение с дневным пребыванием детей, расположенное на базе Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры г. Барнаула» обеспечено водой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде (п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

Вода питьевая централизованного водоснабжения (распределительная сеть), изготовитель: ООО «Барнаульский Водоканал», 656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Калинина, д. 116, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателям безопасности, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 22-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 5
	Страниц: 14
Экспертное заключение на лицензируемые виды деятельности, проектную документацию	Издание: 6
Ф 02-201	Дата введения: Утвержден приказом от <u>06.12.2024</u> № <u>805</u>

01/13473-25 от 21.03.2025 г. (протокол выдан ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510262).

Измерения параметров световой среды в помещениях (в кабинетах №№ 103, 108, 201, 113, 316 и фойе 2 этаж) соответствуют требованиям раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом № 13815 от 25.03.2025г. измерений параметров световой среды (протокол выдан ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510262).

Территория муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры г. Барнаула» по периметру ограждена забором, озеленена, оборудована наружным электрическим освещением, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В соответствии с требованиями п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п. 3, п. 6 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» для сбора ТКО предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров по периметру

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 6
	Страниц: 14
Экспертное заключение на лицензируемые виды деятельности, проектную документацию	Издание: 6
Ф 02-201	Дата введения: Утвержден приказом от 06.12.2024 № 805

во все стороны. На площадке установлено два контейнера с закрывающимися крышками. Вывоз ТКО осуществляется по договору № 03Л/09/013872 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 22.01.2025 года с ООО «ЭКОСОЮЗ».

Вход в здание оздоровительного учреждения оборудован тамбуром с воздушно-тепловыми завесами, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Гардеробная располагается на первом этаже площадью – 58,4 кв.м. Внутренняя отделка гардеробной проведена материалами, подвергающимися уборке влажным способом и дезинфекции (пол покрыт кафельной плиткой, потолок и стены окрашены вододисперсионной краской). Гардеробная оборудована крючками для одежды и полками для обуви, что соответствует требованиям п.3.4.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Помещения муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры г. Барнаула» оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения. На момент отключения горячей воды помещения пищеблока (моечная кухонной посуды) муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры г. Барнаула» оборудован водонагревающими устройствами (проточные водонагреватели), что соответствует требованиям п.2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Холодной и горячей водой обеспечены производственные, помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные перед входом

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 7
	Страниц: 14
Экспертное заключение на лицензируемые виды деятельности, проектную документацию	Издание: 6
Ф 02-201	Дата введения: Утвержден приказом от <u>06.12.2024 № 805</u>

в обеденный зал, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов; горячая и холодная вода подаётся через смесители, что соответствует требованиям п.п. 2.6.3., 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Набор помещений оздоровительного учреждения: (указать номера кабинетов)

- игровые комнаты: кабинеты №№ 103, 108, 113, 201, 316, фойе 2 этаж;
- помещения для занятий кружков: кабинеты №№ 103, 108, 113, 201, 316, фойе 2 этаж;
- спальные помещения: не предусмотрены;
- помещения для оказания медицинской помощи: медицинский кабинет;
- столовая: имеется
- помещение для сушки одежды и обуви: имеется

- - -

раздевалка для верхней одежды: имеется

- кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря: имеется
- туалеты: имеются
- помещение для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, приготовления дезинфекционных растворов: имеется

Для дневного пребывания детей (игровые) используются кабинеты хореографии, музыки, театр. Внутренняя отделка помещений проведена материалами, подвергающимися уборке влажным способом и дезинфекции (пол покрыт линолеумом, стены окрашены водоэмульсионной краской, потолки типа «Армстронг»). Внутренняя отделка помещений не имеет дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, что соответствует требованиям п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 8
	Страниц: 14
Экспертное заключение на лицензируемые виды деятельности, проектную документацию	Издание: 6
Ф 02-201	Дата введения: Утвержден приказом от 06.12.2024 № 805

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Помещения оздоровительного учреждения имеют естественное и искусственное освещение. Естественное освещение осуществляется через оконные проёмы, искусственное освещение представлено светодиодными лампами в защитной арматуре. Оконные проёмы оборудованы пластиковыми окнами со стеклопакетами, остекление окон выполнено из цельного стекла, трещины и нарушения целостности стёкол отсутствуют. Для проветривания помещений на окнах предусмотрены открывающиеся фрамуги. Окна во всех помещениях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника, что соответствует требованиям п.2.8.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». Открываемые окна оборудованы москитными сетками. Засетчивание окон планируется до 30.04.2025г.

Помещения оздоровительного учреждения обеспечены мебелью (столы, стулья, шкафы). Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Договор на питание отдыхающих будет заключен до 30.04.2025 с АО «Комбинат школьного питания - Глобус» на базе пищеблока МБОУ «Лицей № 73».

Пищеблок работает на сырье и полуфабрикатах. Набор помещений, площадей в соответствии с п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20): в составе комплекса помещений для

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 9
	Страниц: 14
Экспертное заключение на лицензируемые виды деятельности, проектную документацию	Издание: 6
Ф 02-201	Дата введения: Утвержден приказом от 06.12.2024 № 805

приготовления и раздачи пищи имеются следующие помещения: загрузочный цех, горячий цех, с выделенными зонами: зона выпечки, зона обработки мяса, рыбы, овощей, участок приготовления холодных блюд; моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием.

Производственные помещения пищеблока обеспечены холодной и горячей водой, горячая и холодная вода подаётся через смесители, что соответствует требованиям п.п. 2.6.3., 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Перечень имеющегося технологического оборудования, холодильного оборудования, моечного оборудования, инвентаря, достаточность, исправность: (плиты электрические, водонагреватель, ванны моечные, весы электронные, зонт вытяжной пристроенный, котел пищеварочный, ларь морозильный с глухой крышкой, мармит 1-х, 2-х блюд, машина протирачно-резательная, пароконвектомат, прилавок для горячих напитков, прилавок для столовых приборов и подносов, прилавок холодильный, стеллажи кухонные, столы производственные, тележка сервировочная, тестомес, шкаф пекарский, шкаф расстоечный, мясорубка, овощерезка, посудомоечная машина, шкаф холодильный, холодильники). Для обеззараживания воздуха на участке приготовления холодных блюд используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха (в соответствии с п 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»). Технологическое оборудование, холодильное оборудование, моечное оборудование, инвентарь имеется в достаточном количестве, в исправном состоянии.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 10
	Страниц: 14
Экспертное заключение на лицензируемые виды деятельности, проектную документацию	Издание: 6
Ф 02-201	Дата введения: Утвержден приказом от 06.12.2024 № 805

Обеденный зал рассчитан на 200 посадочных мест, перед обеденным залом установлены умывальные (4 умывальника), обеспечены холодной и горячей водой, смесители в рабочем состоянии. Полы выполнены из кафельной плитки, стены и потолок окрашены.

Соблюдение требованиям п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» - обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями, табуретами), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В моечной кухонной посуды установлены две ванны, в моечной столовой посуды установлена посудомоечная машина, пять ванн. Все моечное оборудование подключено к канализации с воздушным разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки. Все холодильное и технологическое оборудование в рабочем состоянии. В обеденном зале имеется рециркулятор воздуха, что соответствует требованиям с п 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

На пищеблоке соблюдается поточность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, что соответствует требованиям п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

При изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий соблюдается последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую (в том числе исключение попадания

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 11
	Страниц: 14
Экспертное заключение на лицензируемые виды деятельности, проектную документацию	Издание: 6
Ф 02-201	Дата введения: Утвержден приказом от 06.12.2024 № 805

посторонних предметов и частиц (металлические, деревянные предметы, пластик, стекло) в пищевую продукцию) безопасность, что соответствует требованиям п. 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

Внутренняя отделка пищеблока проведена материалами, подвергающимися уборке влажным способом и дезинфекции (пол и стены на высоту 2 м. облицованы кафельной плиткой, потолки типа «Армстронг»). Стены и потолки не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком.

Договор на медицинское обслуживание будет заключен до 10.04.2025 с КГБУЗ «Детская городская поликлиника №7, г. Барнаул».

Для медицинского обслуживания имеется медицинский кабинет общей площадью - 32 кв. м. Стены окрашены водостойкой алкидной эмалью, потолок типа «Армстронг», пол покрыт линолеумом, края линолеума скрыты под плинтусом, стыки запаяны.

(медицинский пункт или медицинский кабинет, изолятор для больных/поликлиника, амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт)

В соответствии с п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 8.4.1., п. 8.4.2, п. 8.4.3 СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» питьевой режим организован посредством поставки бутилированной воды расфасованной в емкости, договор поставки № 54948 от 09.01.2025г. с ООО «Варуна».

Соблюдаются требования к туалетам (п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 12
	Страниц: 14
Экспертное заключение на лицензируемые виды деятельности, проектную документацию	Издание: 6
Ф 02-201	Дата введения: Утвержден приказом от 06.12.2024 № 805

- туалеты для мальчиков и девочек отдельные и оборудованы кабинками с дверями;
- для персонала выделен отдельный туалет;
- туалетные кабинки оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах;
- умывальные раковины обеспечены мылом, электро полотенцами, ведрами для сбора мусора;
- санитарно-техническое оборудование исправно без сколов, трещин и других дефектов.

Внутренняя отделка туалетов проведена материалами, поддающимися уборке влажным способом и дезинфекции (пол и стены облицованы кафельной плиткой, потолки типа «Армстронг»). На стенах и потолках следов протечек и признаков поражений грибок не отмечается.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, моющих и дезинфекционных средств выделено отдельное помещение в недоступном для детей месте. Моющих и дезинфицирующих средств достаточно, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В соответствии с требованиями п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: планировка зданий, строений, сооружений обеспечивает соблюдение гигиенических нормативов и обеспечивать доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья (имеется пандус при входе в здание).

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 13
	Страниц: 14
Экспертное заключение на лицензируемые виды деятельности, проектную документацию	Издание: 6
Ф 02-201	Дата введения: Утвержден приказом от 06.12.2024 № 805

Помещения пребывания детей оборудованы устройствами для обеззараживания воздуха (по одному во всех кабинетах, в обеденном зале один, два в медицинском кабинете), что соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

При входе в помещение имеется пять бесконтактных термометров для проведения термометрии. Термометры в рабочем состоянии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:


Здание, строение, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (лагерь с дневным пребыванием) муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры г. Барнаула», расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Антона Петрова, д. 146а, соответствуют требованиям нормативных документов:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 14
	Страниц: 14
Экспертное заключение на лицензируемые виды деятельности, проектную документацию	Издание: 6
Ф 02-201	Дата введения: Утвержден приказом от 06.12.2024 № 805

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене, эксперт  Казанцева Дарья Сергеевна
(должность полностью) (подпись) (ФИО полностью)

Врач по общей гигиене,
проводивший мониторинг:  Маримьянов Сергей Александрович
(должность полностью) (подпись) (ФИО полностью)

Экспертное заключение получено

_____ « _____ » _____ 20__ г.
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)